



备注:
1. 未标注门洞宽除无端宽的门洞外,其余门洞宽均为100mm或居中。
2. 未注明柱子、剪力墙尺寸及定位详结构施工图。
3. 空调预留洞:
D1: 800分体空调冷媒管预留洞PVC套管,向外倾斜10度,中心距室内完成面2200mm;
D2: 4100分体空调冷媒管预留洞PVC套管,向外倾斜10度,中心距室内完成面200mm;
4. 天大救援管标识: (符号)

消防签章 FIRE DEPARTMENT STAMP

出版签章 PUBLISH STAMP

执业签章 REGISTER STAMP

建筑 ARCHITECTURE	结构 STRUCTURE	给排水 WATER SUPPLY AND DRAINAGE	电气 ELECTRICITY	暖通 HEATING AND VENTILATE	批准 APPROVE	审定 AUTHORITIZED	审核 REVIEWED	校核 CHECKED	专业负责人 SPECIALTY CHIEF	所长 SUPERINTENDENT	项目负责人 PROJECT CHIEF	设计 DESIGNED	CAD制图 CAD DRAWN	版次 ISSUE	第一版	连云港市建筑设计研究院有限责任公司 LIANYUNGANG ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD. 建筑工程甲级 人防工程乙级 A220060232	建设单位 OWNER OFFICE	连云港花果山市政公用工程有限公司	工程名称 PROJECT NAME	宋跳工业园区振华路消防站-综合楼	图纸内容 DRAWING CONTENT	一层平面图	设计号 DESIGN NUMBER	2025026-1	图别 CATEGORY	建施	图号 CHART NUMBER	10A/21	图档号 PIECENAME NUMBER		出图日期 PUBLISH DATE	2025.8
--------------------	-----------------	----------------------------------	-------------------	-----------------------------	---------------	--------------------	----------------	---------------	--------------------------	----------------------	------------------------	----------------	--------------------	-------------	-----	--	----------------------	------------------	----------------------	------------------	-------------------------	-------	----------------------	-----------	----------------	----	--------------------	--------	-------------------------	--	----------------------	--------